

Предмет: Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 2/2016

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке бр. 2/2016, Набавка радова – Завршетак радова на новом крилу школске зграде, објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 16.12.2016. године, у вези Захтева заинтересованог лица за додатним информацијама/појашњењима конкурсне документације који смо примили путем електронске поште дана 17.01.2017. године дајемо следеће одговоре:

Питање 1.

У поглављу VI БРАВАРСКИ РАДОВИ у позицији 1. тражите набавку и уградњу елоксираних браварије у свему према приложеним шемама за које смо накнадним увидом дошли и узели шеме за позиције портала 1, 2 и 3, док за позицију 4. немамо шеме браварије.

Наше ПИТАЊЕ ГЛАСИ: Да ли у опште постоји шеме браварије за позицију 4. дим. 450/350 цм.

Одговор:

Не постоје шеме браварије за портал под позицијом 4. Опис наведеног портала дат је позицији 2. у делу X који се односи на разне радове на страни 38 конкурсне документације.

Питање 2.

У поглављу X РАЗНИ РАДОВИ у позицији 2. тражите израду преградних зидова између кабинета, са парапетом од металне конструкције, $d=10$ цм са испуном од минералне вуне са два слоја ПВЦ фолије обострано обложена ГКП $d=12,5$ мм висине $h=80$ цм. Изнад је портал од елоксираних алу профила застакљених двоструким изо стаклом $4+12+4$ мм пуњено аргоном, димензије 460×260 цм. У преградни зид се уграђују врата од елоксираних алу профила дим. $100 \times 200+140$ цм, стаклене површине су снабдевене венецијанер ролетнама. Ком. 3

Наше ПИТАЊЕ ГЛАСИ: Да ли се у овој позицији подразумева и набавка, израда и уградња алуминијског портала са или без термо прекида дим. 460×260 цм, плус врата са надсветлом дим. $100 \times 200+140$ цм као и набавка, израда и уградња венецијанер ролетни у комплетној површини портала плус врата са надсветлом и у количини од 3 комада. Самим тим би било неопходно да нам доставите и шему овог портала заједно са вратима и надсветлом.

Одговор:

Позиција 2. у оквиру дела X који се односи на разне радове подразумева све што је описано у оквиру наведне позиције и у наведеној количини. С обзиром да се портал односи на унутрашњу браварију није обавезан термо прекид.

Комисија за јавну набавку

Немања Слијепчевић, члан с.р.

Бранислав Вујовић, члан с.р.

Наташа Вујовић Радовић, члан с.р.