

Економско трговинска школа Кула
Деловодни број: 6-611-19
Датум: 11.01.2017. године

Предмет: Одговор на Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за ЈН бр. 2/2016

На основу члана 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у отвореном поступку јавне набавке бр. 2/2016, Набавка радова – Завршетак радова на новом крилу школске зграде, објављене на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца 16.12.2016. године, у вези Захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације заинтересованог лица који смо примили путем електронске поште дана 09.01.2017. године дајемо следеће одговоре:

Питање 1.

У предмеру грађевинских радова у поглављу V СТОЛАРСКИ РАДОВИ позиција 1. тражите набавку и уградњу столарије према шемема и одређеним димензијама

Наше ПИТАЊЕ ГЛАСИ: О каквој врсти столарије је ријеч да ли је столарија: шток од пуног дрвета, да ли су крила врата од шпероване иверице са завршним фурниром завршно лакирано или су од медијапана или су врата од ПВЦ-а или су од пластифицираног алуминијума, ако сте у могућности да нам обезбедите и шему столарије.

Одговор:

У шематском приказу столарије, наведен је следећи опис за сва врата:

„Једнокрилна, пуна врата са слепим штоком без прага. Крило врата је обострано обложено махагони фурниром и опремељено оковом за отварање и цилиндричном бравом за закључавање.

Доњи део крила у висини 20 цм обострано обложити ПВЦ тракама типа јумбо, шток врата је финално обложен махагони фурниром.“

С обзиром да из техничких разлога нисмо у могућности да објавимо шему столарије, заинтересована лица могу извршити увид у пројектну документацију и шеме столарије до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана од 07-15 часова, у просторијама економско трговинске школе у Кули, уз претходну најаву од најмање једног дана.

Питање 2.

Исто тако сте у поглављу VI БРАВАРСКИ РАДОВИ позицији 1. тражите набавку и уградњу елоксиране браварије у свему према приложеним шемама и одређеним димензијама.

Наше ПИТАЊЕ ГЛАСИ: Да ли сте мислили да је ријеч о алуминијској елоксираној браварији у браон боји, тако претпостављамо, али најбитнија ствар је да нам доставите шему те столарије јер је ријеч о великој димензији будућих портала и неопходна је шема да бих могли дати одговарајућу понуду.

Одговор:

На страни 36 конкурсне документације, у делу VI који се односи на браварске радове, у оквиру позиције 1 наведено је да је боја браварије тамно браон. У шематском приказу браварије, у опису је наведено да се портал израђује од ал. кутијастих профила са термо мостом. С обзиром да из техничких разлога нисмо у могућности да објавимо шеме браварије, заинтересована лица могу извршити увид у пројектну документацију и шеме браварије до истека рока за подношење понуда, сваког радног дана од 07-15 часова, у просторијама економско трговинске школе у Кули, уз претходну најаву од најмање једног дана.

Комисија за јавну набавку

Немања Слијепчевић, члан с.р.

Бранислав Вујовић, члан с.р.

Наташа Вујовић Радовић, члан с.р.